



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района
г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел. 232-88-40

г. Санкт-Петербург,
Большой пр. ПС д.11/2

12 часов 00 минут
16 августа 2019 г.
(время и дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-20-255

На основании: распоряжения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

Санкт-Петербургу от 09 июля 2019 года № 2-20-255 проведена внеплановая выездная проверка
отдельно стоящего здания (высокий риск), расположенного по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Зеленина, д. 30, лит. Б.
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 12» (СПб ГБУ
«Центр содействия семейному воспитанию № 12») юридический адрес: 197110, г. Санкт-
Петербург, ул. Б. Зеленина, д. 30, лит. Б, ИНН 7813125136; ОГРН 1037828001639.
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического
адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 15 ” августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
“ 16 ” августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (5 часов)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12» Погорелова Алевтина Ва-
сильевна, 15.08.2019 г. в 10 часов 00 минут
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Иванов Антон Игоревич – инспектор отделения ОНДПР
Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГТНН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12» Погорелова Алевтина Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12» – правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, д. 30, лит. Б.

Представлен отчет о расчете пожарного риска: нет

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: _____

нет


(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что пункты № 9, 12, 13, 14, 15 предписания № 20-398/1/1 от 29.11.2018 г. не выполнены, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
9.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления автоматической пожарной сигнализации установлены в помещении, которое не защищено от несанкционированного доступа (Приборы установлены у поста охраны в общем коридоре 1 этажа)	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 п. 13.14.5	СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12»
12.	Ширина межэтажных площадок лестничной клетки спортивного корпуса расположенной у перехода между зданием менее ширины лестничного марша 1,35 м. (фактическая ширина составляет 1 м.)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 5.2.5	СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12»
13.	Отсутствуют эвакуационные выходы из подвальных помещений (согласно плану ПИБ пом. № _____)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП _____	СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12»

	65,69,70,71,75,76,77,78,83,90,91, 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, 102,103,104,105)	1.13130.2009 п. 4.2.1	
14.	Ширина эвакуационных выходов в свету ведущих из подвальных помещений (согласно плану ПИБ № 77) в последующие помещения № 76,75,71 согласно плану ПИБ менее 0,8 м. (фактическая ширина составляет 0,7 м.).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12»
15.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету (коридор подвала) менее 2 м. (фактическая высота составляет 1,8м.).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №2-20-255/1/1 от 16.08.2019 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта

защиты: контракт № 12-ОЗ/19 от 28.02.2019; паспорта ПБ; контракт № 37-ОЭА от 28.05.2019; акты проверок систем АПЗ; контракт № 44-ОЭА от 19.04.2019; контракт № 12-ИЛ испытания наружных пожарных лестниц от 06.12.2018; контракт № 22-С от 30.01.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванов Антон Игоревич – инспектор отделения ОНДПР Петроградского района УНДПР
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГТНП проводящего(их) проверку)

“ 16 ” августа 20 19 г. 

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12» Погорелова Алевтина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” августа 20 19 г. (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГТНП проводившего проверку)